Calle Algorta 10 bajo
09500 Medina de Pomar, Burgos
Tel 900 373 098
www.adurizdistribucion.es -
info@aduriz.es

CAPACIDADES DE ACCESO PARA INSTALACIONES DE DEMANDA 1 OCTUBRE 2026

Subestación	Parque	Posición	UTM	Capacidad firme disponible (MW)	Capacidad comprometida por cuestiones regulatorias	Capacidad de acceso firme de demanda ocupada (MW)	Capacidad de acceso firme admitida y no evaluada (MW)
VILLACOMPARADA	STRM001	45	X-461123,03 , Y-4751447,27	0,0	0,0	0,00	0,00
VILLACOMPARADA	STRM001	13,2	X-461123,03 , Y-4751447,27	2,1	0,0	4,80	0,00
FUENTEZAPATA	STRM002	45	X-459054,92 , Y-4752092,60	0,0	0,0	0,00	0,00
FUENTEZAPATA	STRM002	13,2	X-459054,92 , Y-4752092,60	2,1	0,0	4,20	0,00
ESPINOSA	STR003	45	X-456914,97 , Y-4767667,86	0,0	0,0	0,00	0,00
ESPINOSA	STR003	13,2	X-456914,97 , Y-4767667,86	0,0	0,0	5,40	3,00
NOFUENTES	STR004	20	X-465860,94 , Y-4743947,00	0,0	0,0	1,20	0,00
NOFUENTES	STR004	13,2	X-465860,94 , Y-4743947,00	0,0	0,0	1,20	0,00